

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга, 1027809008699**

ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга		ОГРН
(полное и сокращенное наименование организации)		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
1. 80.10.1	ОКВЭД основной	
2. и т.д.	ОКВЭД дополнительный	
Форма собственности 13	ОКФС	
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма 75203	ОКОПФ	
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	заведующий	Скоробогатова Светлана Валерьевна
Телефон, факс руководителя организации	Тел. (812)465-39-90	Факс (812)465-39-90
Е-mail организации	info927@obr.gov.spb.ru	
Юридический адрес организации	196603	Санкт-Петербург, г.Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	196603	Санкт-Петербург, г.Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование владельца объекта, в котором находится организация		ОГРН
ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга		
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация		
Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д.24		
(почтовый адрес)		
Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Тел.	Факс	Е-mail
Наименование вышестоящей организации		ОГРН
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга		
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	196601	Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24
	(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		Глава администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
Берестов Дмитрий Васильевич		
Телефон, факс вышестоящей организации	Тел.(812)466-63-02	Факс (812)466-63-02
Е-mail вышестоящей организации	tupush@gov.spb.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга												
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	196603, Санкт-Петербург, г.Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А												
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	1989,5												
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1-2												
Кадастровый номер объекта	7	8	:	1	8	2	4	7	:	0	:	2	1
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	Нет												
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	Нет												
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	Нет												

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта					Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «Да» или «Нет») и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»	Нормативное значение	Примечание
		Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), элемента зоны (параметра), технического средства обустройства объекта	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства обустройства объекта	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения			
1. Подходы к объекту, пути движения									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
1.1	Путь пешеходного движения						3,0	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5
						м			

					Наличие на путях движения устройств, создающих препятствие для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	единица	нет		п.4.1.2	
					Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть «К»	%	0,0	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
					То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	0,0	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,0	не более 0,015	п. 4.1.8, рис Д.5	
					Покрывшие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие		п. 4.1.11	
					Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	нет	не более 0,015	п.4.1.11	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	нет	не менее 0,05	п.4.3.4, рис Д.4	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	нет	не менее 0,05		
					Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	нет	0,5		
					Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
					Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.4	
					Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	
					При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание	наличие			п.4.1.5	

					или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	нет			
					Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	нет		п.4.1.10	
					Высота бордюров по краям пешеходных путей. «К», «О», «С»	нет	м	не менее 0,05	п.4.1.9
					Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения. «К», «О», «С»	нет	м	не более 0,025	п.4.1.9
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	0,0	м	0,35-0,4	п. 4.1.12
					Высота ступеней «О», «С»	0,0	м	0,12- 0,15	
					Ширина марша лестниц «О»	0,0	м	Не менее 1,35	
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	0,0	м	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15
					Дополнительные разделильные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	0,0	наличие		п.5.1.2
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	0,0	соответствие		п. 4.1.12
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	0,0	наличие		п.4.1.12
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	0,0	м	не менее 0,3	ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3
					Наименование ОСИ (см. прим. П.5)				
1.3	Пандусы				Уклон пандуса «К»	0,0	%	Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14

[illegible]

1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0,0	Не менее 1,6	п. 5.2.21
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	0,0	Не менее 1,6	
2. Входной узел									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.1	Наружные лестницы				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4	п. 4.1.12
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12-0,15	
					Ширина марша лестниц «О»	м	1,6	Не менее 1,35	
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85 с одной стороны	0,85-0,92	пп. 4.1.14, 5.2.15
					Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.1.2
					Высота раздельного поручня «О», «С»	м	0,0	0,85-0,92	5.2.15
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	соответствие		п. 4.1.12
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	наличие		п. 4.1.12
					Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0,0	не менее 0,3	п. 5.3.3 ГОСТ Р 51261-99
					Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,0	не менее 0,05	п. 5.1.6 ГОСТ Р 51261-99
					Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,0	не менее 0,04	п. 5.1.7 ГОСТ Р 51261-99
					То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0,0	не менее 0,06	п. 5.2.16
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.2	Пандусы				Уклон пандуса «К»	%	0,0	Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14

[illegible]

	(технического средства)								
2.3	Пандусы инвентарные (сборные, разборные, откидные, выдвижные и т.п.)				Ширина пандуса	м	0,0	1,0	Рис.Д9 «пандусы»
					Уклон пандуса «К» при перепаде высот свыше 0,2м	%	0,0	Не более 5 (1:20)	5.2.13
					Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м	%	0,0	Не более 10 (1:10)	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0,0	Не менее 1,6	п. 5.2.21
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	0,0	Не менее 1,6	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.5	Подъемники мобильные				«К»	наличие	0,0		п. 4.1.14
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.6	Входные площадки				Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17
					Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.3

					Поперечный уклон	%	0,0	1-2	п. 5.1.3	
					Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	
					Высота площадки	м	0	Не более 0,025	п.4.1.9	
					Ширина входной площадки «К»	м	1,0	$\geq 1,50$	п. 5.1.3	
					Глубина входной площадки «К»	м	1,5	$\geq 1,85$	п. 5.1.3	
					Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	0,0	$\geq 2,20$	п. 5.1.3	
					Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	0,0	$\geq 2,20$	п. 5.1.3	
					Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п. 5.5.1, п.5.1.6	
					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	наличие		п. 5.5.1	
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Название зоны (технического средства)				Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	1,4	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.7	Входные тамбуры				Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м. «К», «О», «С»	соответствие	соответствие		п.5.1.7	
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Название зоны (технического средства)				Ширина в свету «К»	м	0,9	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные				Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,05	Не более 0,014	п. 5.1.4	
					Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	нет		п. 5.1.4	
					Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	нет	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
					Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	наличие		п. 5.5.1, п.5.1.6	

[illegible]

3.3	Внутренние лестницы				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,3	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
					Высота ступеней «О», «С»	М	0,13-0,15	0,13 - 0,17	п.5.2.9	
					Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Л», «У»	соответствие	соответствует			
					Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройствам для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Л», «У»	наличие	нет			
					Отражения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	С одной стороны 0,5-0,8	0,85-0,92	п. 5.2.15	
					Завершающая горизонтальная часть поручня длиной марша лестницы «О», «С»	М	0,0	0,27-0,33		
					Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть трапециевидной «О», «С», «Л», «У»	соответствие	соответствие			
					Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Л», «У»	М	0,04-0,06	0,04-0,06	п.5.2.16	
					Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Л», «У»	М	0,0	не менее 0,045	п.5.2.16	
					Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Л», «У»	М	0,0	не менее 0,06	п.5.2.16	
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	М	1,3	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	М	0,0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	соответствие		п. 5.2.9	
					Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	Нет			
					Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

3.4	Пандусы стационарные				Высота одного подъема «К»	м	0,0	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
					Уклон «К»	%	0,0	Не более 5 (1:20)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	0,0	Не более 10 (1:10)		
					Ширина пандуса «К»	м	0,0	Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем оконечных пандуса шириной «К»	м	0,0	Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем оконечных пандуса глубиной «К»	м	0,0	не менее 1,5		
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,0	0,87-0,92		п. 5.2.15
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0	0,7		п. 5.2.15
					Завершающие горизонтальные части поручня длиной марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0,0	0,27-0,33		п. 5.2.15
					Расстояние между поручнями	м	0,0	0,9-1,0		п. 5.2.15
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	0,0		п. 4.1.16	
					Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса	соответствие	0,0		п. 5.2.14	
					«О», «К», «С», «Г», «У»		0,0		п. 5.2.14	
					Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С»	м		не менее 0,05		
3.5	Название зоны (технического средства)						0,0	Не менее 1,5	п. 5.2.13, 5.2.1	
	Пандусы инвентарные (сборные, разборные, откидные, выдвижные и т.д.)				Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м				
					Уклон пандуса «К»	%	0,0	Не более 5 (1:20)		

					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	0,0	Не более 10 (1:10)	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0,0	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	0,0	Не менее 1,6	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.7	Подъемники мобильные				Подъемники мобильные «К»	наличие	нет		п. 4.1.14
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.8	Лифты				Ширина кабины «К»	м	0,0	Не менее 1,7	п. 5.2.18
					Глубина кабины «К»	м	0,0	Не менее 1,5	
					Ширина дверного проема «К»	м	0,0	Не менее 0,95	
					Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	0,0	не менее 0,02 м	ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	0,0		
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф) «С»	соответствие	0,0		
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	0,0		п. 5.2.20
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	0,0		
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	0,0		
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	0,0		

					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м	0,0	Не менее 0,1 м	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.7
					Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1
					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств)	наличие	нет		п. 5.5.1
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.9	Название зоны (технического средства)				Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	Нет		п. 5.2.22
					Высота выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, «С»	м	0,0	1,0	п. 5.2.22
					Длина выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, «С»	м	0,0	1,0-1,5	п. 5.2.22
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.10	Пути эвакуации				Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	соответствующую		П.5.2.31
					Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 5.2.31
					Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	есть		п. 5.5.5
					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	есть		п. 5.5.1

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
Название зоны (технического средства)						
Помещения, места приема МГН в административных зданиях						
4.1.						
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	
	Название зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4.1.2	Коридоры, места ожидания	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	0,0	не менее 3,2	п. 7.3.5
		Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	0,0	не менее 2,8	
		При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие			п. 7.1.6
		Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие			п. 5.5.2
		Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие			п. 5.5.4
		Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м		1,5-4,5	п. 5.5.4
		Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие			п. 7.1.8
		Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие			п. 5.5.2

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
4.1.3	Название зоны (технического средства)				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:				
	Помещения для приема посетителей				на одно рабочее место	кв.м	12		п. 7.1.13, п.7.7.4
					на два рабочих места	кв.м	18		п. 7.1.13
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	Не более 0,85		п.7.1.9, рис.Д12
					Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	Не менее 1,0		п.7.1.9
4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
4.2.1	Название зоны (технического средства)				Места обслуживания на предприятиях торговли				
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие			п.7.4.3
					Обозначение символом доступности для МГН доступных мест в учреждениях торговли «К», «О», «С», «У»	наличие			п.5.5.1
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	Не более 0,8		п.7.4.1
					Как минимум один из расчетно-кассовых постов в зале должен быть оборудован в соответствии с требованиями доступности для инвалидов	соответствие			7.4.2
					Ширина прохода: «К», «С»				
					около расчетно-кассового аппарата;	м	Не менее 1,1		п.7.4.2
					около прилавков для сервирования блюд	м	Не менее 0,9		п.7.4.7
					между столами в ресторане.	м	Не менее 1,2		п.7.4.7
					Расположение в удобном месте и в доступной форме информации о расположении торговых залов и секций, ассортимента товаров «С»	соответствие			п.7.4.4

					Средства связи с администрацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.4.4
					Ширина примерочной кабины (кабины для переодевания), «К»	м		не менее 1,5	п. 7.1.14
					Глубина примерочной кабины (кабины для переодевания), «К»	м		не менее 1,5	п. 7.1.14
					Обозначение символом доступности для МГН примерочной кабины (кабины для переодевания), «К», «О»	наличие			п. 5.5.1
					Оборудование примерочной кабины для инвалидов системой двухсторонней связи с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «Г», «У»	наличие			п. 5.5.7
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4.2.2	Места обслуживания на предприятиях питания				Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие		Не менее 5% мест, но не менее одного места	п. 7.4.6
					Высота столов в буфетах и закусовых	м		0,65-0,7	п. 7.4.7
					Площадь места на предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.		Не менее 3,0	п. 7.4.6
					Ширина прохода между столами в ресторане	м		Не менее 1,2	п. 7.4.7
					Размеры секции стойки бара для инвалидов на кресле-коляске:				
					Ширина столешницы	м		1,6	п. 7.4.7
					Высота столешницы от пола	м		0,85	п. 7.4.7
					Глубина свободного пространства для ног	м		0,75	п. 7.4.7
					Обозначение символом доступности для МГН доступных мест на предприятиях питания, «К», «О», «С», «У»	наличие			п. 5.5.1
4.3. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Наименование зоны								

[illegible]

					поручень) на высоте «К»	м		0,9		п. 7.6.7	
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны, (верхний поручень) на высоте «К»	%		не более 8,3 (1:12)			
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном «К»	наличие				п. 7.6.2	
					Пандусы, ведущие к местам в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие					
					Пандусы, ведущие к местам в ярусных амфитеатрах, должны иметь подсветку ступеней «К», «О», «С», «Г», «У»						
					Количество мест для людей на креслах-колясках в зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных учреждений «К»	%		не менее 1,0		7.1.7	
					Глубина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К»	м		не менее 1,25		п. 7.1.7	
					Ширина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К»	м		не менее 0,85		п. 7.1.7	
					Ширина прохода между рядами, где сидят инвалиды, «К»	м		Не менее 1,6		п. 7.5.3	
					Наличие мест на стадионах перед трибунами, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				п. 7.5.2	
					Расположение мест для инвалидов вблизи эвакуационных выходов, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				п. 7.5.3	
					Количество кресел с смонтированными системами индивидуального прослушивания, в зрительных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами «Г»	%		не менее 5		п. 7.1.11	
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие				п. 7.1.12	
					Плошадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие				п. 7.6.6, 7.7.3	
					Зона для выгула собак поводковой, на спортивных, спортивно-зрелищных и физкультурно-оздоровительных объектах «С»	наличие				п. 7.5.5	
					Дублирование звуковой информации	наличие				п. 7.5.6	

[illegible]

	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.1	Входная зона				Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.3.3	
					Тактильная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «С»	наличие			п. 7.3.3	
					Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «У»	наличие			п. 7.3.3	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.2	Коридоры				Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов	м	3,2		7.3.5	
					Ширина коридоров, используемых для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов	м	2,8		7.3.5	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.3	Травмпункт				Травмпункт должен размещаться на 1 этаже, «К», «О», «С», «У»	соответствие			п. 7.3.4	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.4	Кабинеты врачей				Оснащение световыми сигналами вызова пациентов	соответствие			п. 7.3.3	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.5	Процедурные				Оснащение световыми сигналами вызова пациентов	соответствие				
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

(технического средства)									
4.6.6	Зал лечебных и грязевых ванн					Один из отсеков должен быть приспособлен для инвалида на кресле коляске	соответствие		7.3.6
	Название зоны (технического средства)								
4.7. Оборудование мест обслуживания МГН в культовых, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях (п.7.6.22- на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МГН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам)									
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
4.7.1	Вход на территорию кладбищ и некрополей					У входа на территорию кладбищ и некрополей наличие мнемосхем планировки, «С»	наличие		п.7.6.23
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
4.7.2	Места возложения цветов, венков					Расстояние от кромки пути движения до мест возложения венков, цветов «К»	м	Не более 0,6	п.7.6.21
						Высота возложения венков, цветов «К»	м	От 0,6 до 1,2	
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
4.7.3	Зоны размещения сидя в зданиях					Количество мест для инвалидов на креслах-колясках, «К»	%	Не менее 3	п.7.6.20
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
4.7.4	Помещения для совершения обрядов					Расстояние от кромки пути движения до мест установки икон, лампад и т.п., «К»	м	Не более 0,6	п.7.6.21

					Высота установки икон, лампад и т.п., «К»	м	0,6-1,2	п.7.6.21	
					Ширина (фронт) подхода к месту поклонения, «К»	м	Не менее 0,9	п.7.6.21	
4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях									
	Название зоны (технического средства)								
4.8.1	Помещения				Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевого, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2	
					То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	Не менее 0,4	п.5.4.2	
					Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	Не более 0,8	п.5.4.2	
5. Санитарно-гигиенические помещения									
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалках, универсальные кабины в уборных и душевых)									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
5.1	Кабина в общей уборной				Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	не менее 7	п.5.3.2	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	Не менее 0,75		
					Ширина кабины «К»	м	Не менее 1,65		
					Глубина кабины «К»	м	Не менее 1,8		
					Ширина двери кабины «К»	м	Не менее 0,9	п.5.3.3 рис.Д.11	
					Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу		
					Опорные поручни «О», «К»	наличие			
					Крючки для одежды, костюлы и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			

				Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие			п. 5.3.3 рис. ДП, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6, п.5.5.7	
				Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
				Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МПН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.5.1	
				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.2	Название зоны (технического средства)			Ширина «К»	м	Не менее 2,2		п. 5.3.3 рис.Д.11	
	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)			Глубина «К»	м	Не менее 2,25		п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Ширина двери кабины «К»	м	Не менее 0,9		п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	Наружу		п.5.3.3	
				Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие			п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Крючки для одежды, костюмов и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.3.3 рис.Д.11	
				Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие			п.5.3.3 рис. ДП, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
				Высота расположения писсуара «К»	м	0,4		п. 5.3.3	
				Система тревожной сигнализации,	наличие			п. 5.3.6	

					обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»					
					Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				п.5.3.6
					Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				п.5.5.1
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество			Не менее одной	п.5.3.4
5.3	Кабина душевая закрытая				Ширина двери кабины «К»	м			0,9	п.5.3.3
					Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			Наружу	п.5.3.5
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие				
					Несколько пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие				
					Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м			не менее 0,9	
					Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м			не менее 1,5	
					Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С»	м			0,48	
					Ручной душ	наличие				п.5.3.5
					Настенные поручни	наличие				
					Кран с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие				п.5.3.9
					Глубина сиденья «О», «С», «К»	м			не менее 0,48	
					Длина сиденья «О», «С», «К»	м			не менее 0,85	п.5.3.5

							Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1
							Глубина «К»	м	Не менее 1,8	
							Ширина двери кабины «К»	м	0,9	п.5.3.3
							Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		п. 5.3.6
							Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		п.5.3.6
							Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	Не менее 2,4	п.5.3.8
							То же, без скамей «К»	м	Не менее 1,8	
							Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	Не менее 1,8	п.5.3.8
							Ширина кабины личной гигиены женщин «К»	м	не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1
							Глубина кабины личной гигиены женщин «К»	м	не менее 2,6	п.5.3.7. табл.1
							Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабинке (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		п.5.5.1
							Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
5.4	Название зоны (технического средства)						Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	Не более 0,48	п.5.3.5
	Кабины						- ручным душем	наличие		
	душевые						- настенными поручнями	наличие		
	открытые и со						- краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	наличие		п. 5.3.9
	сквозными						«К», «С», «О»			
	проходами						Глубина сиденья О, «С», «К»	м	не менее 0,48	п.5.3.5

						Высота каждого элемента порога входной двери «К», «О»	м		Не более 0,014		п.6.1.6
						Ширина передней (с возможностью хранения кресла-коляски) «К»	м		не менее 1,4		п.6.2.10
						Ширина внутриквартирных коридоров «К»	м		не менее 1,15		
	Название зоны (технического средства)										
6.2	Жилые комнаты					Размер жилого помещения для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске «К», «О»	м		Не менее 16		п.6.2.6
						Ширина проема в чистоте межкомнатных дверей «К»	м		Не менее 0,8		п.6.1.8
	Название зоны (технического средства)										
6.3	Кухни					Площадь «К»	м		Не менее 9		п.6.2.9
						Ширина проема в свету двери «К»	м		Не менее 0,9		п.6.1.8
						Высота каждого элемента порога «К», «О»	м		Не более 0,014		п.6.1.6
	Название зоны (технического средства)										
6.4	Санитарно-гигиенические помещения					Ванная комната или совмещенный санузел, ширина «К»	м		2,2		п.6.1.7
						Ванная комната или совмещенный санузел, глубина «К»	м		2,2		
						Уборная, ширина «К»	м		1,2		
						Уборная, глубина «К»	м		1,6		
						Ширина дверного проема «К»	м		Не менее 0,8		п.6.1.8
						Высота каждого элемента порога «К», «О»	м		0,014		п.6.1.6
	Название зоны (технического средства)										
6.5	Балконы, лоджии					Ширина дверного проема в свету «К», «О»	м		Не менее 0,9		п.6.1.8

									Высота каждого элемента порога «К», «О»	м		Не более 0,014		п.6.1.6
									Высота ограждения «К», «О»	м		1,15-1,2		
									Расстояние от наружной стены до ограждения балкона/лоджии не менее, «К», «О»	м		1,2-1,4		п.6.1.6
7. АВТОСТОЯНКИ														
	Название зоны								Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
7.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания								Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%		Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках		п. 4.2.1
									Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м		Не далее 50		п. 4.2.2
									Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м		Не далее 100		
									Ширина зоны для парковки «К»	м		3,6		п. 4.2.4
									Длина зоны для парковки «К»	м		6,0		
									Обозначение места стоянки автомашин инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие				п. 4.2.1
									Обозначение места стоянки автомашин инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие				
									Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м		Не менее 1,5		4.2.1
7.2	Многоуровневые автостоянки								Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках	Наличие				4.2.5

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЭН, Центром.

2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обедуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подвезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

8(812)465-39-90	Старший воспитатель	Матвеева Е.Е.	«02» сентября 2019г.
телефон	Заполнил Анкету:	ФИО	(подпись)
		Скоробогатова С.В.	
Согласовано:	Заведующий		
8(812)465-39-90	Должность руководителя обследованного объекта	ФИО	«02» сентября 2019г.
телефон			(подпись)

