

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный №78230041000105226936

Дата «_01_»_03.2023года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**Юго-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

196143, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 55, литер А
191095, Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д.37, литера А

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-03-05/27- 113 -2023

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

« 27» марта 2023 года

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга

Величко Олег Александрович
(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-03-05/50-3392-2023 от 09.03.2023г

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт – Петербурга
(наименование юридического лица или ИП)

Место нахождения: 196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А

Места фактического осуществления деятельности: 196603, Санкт-Петербург, г.Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А

ИНН

7	8	2	0	0	2	0	4	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	2	7	8	0	9	0	0	8	6	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель: Тришина Алёна Алексеевна – заведующий.

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

В 16-10 20.02.2023г. при рассмотрении материалов профилактического визита (Уведомление № 78-03-05/50-3392-2023 от 01.03.2023, Решение о приостановлении срока проведения профилактического визита №78-03-05/50-3392-2023 от 09.03.2023г) в ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А, в действиях ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

1.В нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» приточная вентиляция находится в нерабочем состоянии в помещениях пищеблока.

2.В нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проверки не представлена документы, подтверждающие эффективность работы систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающую регламентированную кратность воздухообмена организации в пищеблоке

Руководствуясь абзацем п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства, а именно:

1.1 Обеспечить эффективность работы приточно-вытяжной системы вентиляции в пищеблоке в соответствии с требованиями п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок: 25.08.2023

3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до «26» августа 2023 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

Контракты, договоры, фото/видео фиксацию, пояснительное письмо.
(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Представитель юридического лица заведующий ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга Тришина Алёна Алексеевна.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга
Величко Олег Александрович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



*** Расписка в получении Предписания**

Предписание №Ю78-03-05/27- 013-2023 от 27.03.2023г. получил «27»марта 2023г.

Подпись представителя организации _____

А. Д. Н.

(Тришина А.А.)